

## (주)남전사 표시항목 조건표

No	3종 ( 3XX, 5XX, 7XX )	No	2종 ( 9XX )	No	1종 ( 1XX )	No	1종 ( 4XX )
01	현재날짜(년.월.일)	01	현재날짜(년.월.일)	01	현재날짜(년.월.일)	01	현재날짜(년.월.일)
02	현재시간(시:분:초)	02	현재시간(시:분:초)	02	현재시간(시:분:초)	02	현재시간(시:분:초)
03	수동 검침 발생횟수	03	수동 검침 발생횟수	03	수동 검침 발생횟수	03	수동 검침 발생횟수
04	현월 누적 A 시간대 순방향 유효전력량	04	현월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량	04	현월 누적 A 시간대 순방향 유효전력량	04	현월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량
05	현월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량	05	현월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량	05	현월 누적 A 시간대 지상 무효전력량	05	현월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량
06	현월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량	06	현월 누적 B 시간대 지상 무효전력량	06	전월 누적 A 시간대 순방향 유효전력량	06	현월 누적 B 시간대 지상 무효전력량
07	현월 누적 A 시간대 지상 무효전력량	07	전월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량	07	전월 누적 A 시간대 지상 무효전력량	07	전월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량
08	현월 누적 B 시간대 지상 무효전력량	08	전월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량	08	전월 누적 A 시간대 순방향 유효 최대수요전력	08	전월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량
09	전월 누적 A 시간대 순방향 유효전력량	09	전월 누적 B 시간대 지상 무효전력량	09	전전월 누적 A 시간대 순방향 유효 최대수요전력	09	전월 누적 B 시간대 지상 무효전력량
10	전월 누적 B 시간대 순방향 유효전력량	10	전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력	10	바로전 TOTAL 시간대 순방향 유효 최대수요전력	10	전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력
11	전월 누적 C 시간대 순방향 유효전력량	11	전전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력	11	현월 TOTAL 시간대 순방향 유효 최대수요전력	11	전월 누적 C 시간대 순방향 유효 최대수요전력
12	전월 누적 A 시간대 지상 무효전력량	12	현월 TOTAL 시간대 지상 평균역률	12	바로전 TOTAL 시간대 지상 무효 역률	12	전전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력
13	전월 누적 B 시간대 지상 무효전력량	13	현재프로그램명	13	현월 A 시간대 지상 평균역률	13	전전월 누적 C 시간대 순방향 유효 최대수요전력
14	전월 누적 A 시간대 순방향 유효 최대수요전력			14	전월 A 시간대 지상 평균역률	14	전월 B 시간대 지상 평균역률
15	전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력			15	현재프로그램명	15	현재프로그램명
16	전전월 누적 A 시간대 순방향 유효 최대수요전력	[검침시 유의사항] ○ 매월 정기검침은 반드시 검침확정일 00시 이후에 검침하여야 함 (말일검침은 1일 이후) ○ 검침시마다 1~2번 항목의 현재날짜 및 시간을 확인 ○ 검침시 에러가 표시될 때는 계기부서로 중계처리	16	바로전 TOTAL 시간대 순방향 유효 최대수요전력	16	바로전 TOTAL 시간대 순방향 유효 최대수요전력	
17	전전월 누적 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력		17	현월 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력	17	현월 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력	
18	바로전 TOTAL 시간대 순방향 유효 최대수요전력		18	현월 C 시간대 순방향 유효 최대수요전력	18	현월 C 시간대 순방향 유효 최대수요전력	
19	현월 A 시간대 순방향 유효 최대수요전력		19	바로전 TOTAL 시간대 지상 무효 역률	19	바로전 TOTAL 시간대 지상 무효 역률	
20	현월 B 시간대 순방향 유효 최대수요전력		20	현월 B 시간대 지상 평균역률	20	현월 B 시간대 지상 평균역률	
21	바로전 TOTAL 시간대 지상 무효 역률						
22	현재프로그램명						



① Ver : BJ-140314

- 1, 한전 구매시방 변경에 따른 내용(종관련)변경
2. 한전 통신프로그램 내의 표시항목으로 변경

② Ver : BJ-140516

- 1, 유/무효 전력량에 "누적" 표시
2. "바로전 TOTAL 시간대 순방향 유효 수요전력"에서 수요전력을 최대수요전력으로 변경
3. 최대수요전력에서 누적을 월뒤에 표시 (예, "전월 A시간대 순방향 유효 누적최대수요전력"을 "전월 누적 A시간대 순방향 유효 최대수요전력"으로 수정)